



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС России)

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тула ул. Демонстрации 1903 года д.21 тел/факс (4872) 56-87-29

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Щекинскому, Тепло-
Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам Тульской области

Тульская область г. Плавск ул. Коммунаров 60, тел/факс (48752) 2-25-47

Предписание № 123/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

образования Плавский район "Центр образования №4" в лице директора
Федоровой Юлии Владимировны

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР главного (заместителя
главного) государственного инспектора по Щекинскому, Тепло-Огаревскому,
Плавскому и Чернскому районам по пожарному надзору № 123 от «25» июля 2018
года, ст.ст. 6; 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О
пожарной безопасности» в период

« 15 » августа 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

« 16 » августа 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. проведена проверка
Инспектором ОНД по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного

Чернскому районам (государственным инспектором Щекинского, Тепло-

инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Огаревского, Плавского и Чернского районов по пожарному надзору), старшим

наименование объектов защиты и их адреса)

лейтенантом вн. службы Просветовым Е.А., объектов защиты по адресу:

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Плавский район, с. Большие Озерки, ул. Школьная, д.2 совместно с директором
Федоровой Юлией Владимировной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре-д-пис-а-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

№ Пре- д- пис- а- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Привести в исправное состояние эвакуационное освещение на первом этаже здания левого крыла здания в исправное состояние. Тульская область, Плавский район, с. Большие Озерки, ул. Школьная, д. 2	Осн. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ гл. 19 ч. 7 ст. 83 (7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ))	01.10.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому,

Плавскому и Чернскому р-нам Просветов Е.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"16" августа 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального образования Плавский район "Центр образования №4" Федорова Юлия Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

"16" августа 2018 г.

Телефон доверия 56-99-99